

ПП „Івано-Франківськпожсервіс“

м. Івано-Франківськ, вул. Міхновського, 18/1, тел./факс (0342) 75-05-51,
п/р 26001000007913 в Івано-Франківській філії АТ „Укресімбанк”,
МФО 322313, Код ЗКПО 31262715 Email: POZ_servis@ukr.net

Ліцензія Державної служби України з надзвичайних ситуацій Серія АЕ № 291898 видана «19» вересня 2014р.
термін дії необмежений (додається)
«12» вересня 2019р.

Експертний висновок № 19/2019

з питань оцінки протипожежного стану будівель Рогатинського державного аграрного коледжу Код ЄДПРОУ : 00699371

Адреса об'єкта: обл. Івано-Франківська, м. Рогатин, вул. Шашкевича, 61.

Основний вид діяльності Код 8532 Професійно-технічна освіта.
Код 8542 Вища освіта.

Характеристика об'єкта: Основний навчальний корпус Рогатинського державного аграрного коледжу по вул. Шашкевича, 61, 3-хповерховий, цегляний, перекриття дерев'яні, дах – метало черепиця по дерев'яній обрешітці, III-го ст. вогнестійкості (ДБН В 1.7.2 -2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»). Опалення індивідуальне водяне, освітлення електричне та природне.

Другий навчальний корпус розташований в м. Рогатині по вул. Ю. Рогатин ця, 29, 3-хповерховий, цегляний, перекриття залізобетонні, дах – шифер по дерев'яній обрешітці, II-го ст. вогнестійкості, опалення водяне, освітлення електричне та природне.

Перелік законодавчих нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки на відповідність яким проводилась експертиза: Кодекс цивільного захисту України; «Правила пожежної безпеки України» затверджені Міністерством внутрішніх справ України від 30.12.2014р. №1417

Будівлі обладнані автоматичною пожежною сигналізацією, оповіщенням про пожежу та блискавкозахистом, забезпечені первинними засобами пожежегасіння згідно положеності та внутрішнім пожежним водопроводом. Електромережі влаштовані згідно ПВЕ. Проїзди, евакуаційні виходи, відповідають ППБ України.

Адміністрацією розроблено інструкції по заходах пожежної безпеки, плани евакуації, проведено навчання персоналу та студентів. Створено добровільну пожежну дружину. До найближчої пожежної частини до 1,0 км.


Згідно постанови КМ України від 05 вересня 2018р з урахуванням суми балів (Див. додаток №1)- 33 бали , Рогатинський державний аграрний коледж відноситься до суб'єктів господарювання з середнім ступенем ризику від провадження господарської діяльності.

Оцінка протипожежного стану виконана на підставі пожежно-технічного обстеження об'єкту в присутності Замовника.

Висновок: проведеною оцінкою протипожежного стану будівель Рогатинського державного аграрного коледжу порушень вимог діючих протипожежних норм та правил не виявлено.

Дійсне до: «31» грудня 2019 року

Директор ПП «Івано-Франківськпожсервіс»
М.П.



(підпис)

/Я. Василюк/



ПП „Івано-Франківськпожсервіс“

м. Івано-Франківськ, вул. Міхновського, 18/1, тел./факс (0342) 75-05-51,
п/р 26001000007913 в Івано-Франківській філії АТ „Укрексімбанк”,
МФО 322313, Код ЗКПО 31262715 Email: POZ_servis@ukr.net

Додаток №1 до експертного висновку № 19/2019 від «12» вересня 2019р.

Критерії

з питань оцінки протипожежного стану будівель
Рогатинського державного аграрного коледжу :

№п/п	Критерії	(бали) Кількість балів
-	періодичне перебування на об'єкті від 100 до 1000 чол.:	10 балів
-	площа кожного окремого об'єкту до 2000 м .кв.	13 балів
-	умовна висота об'єктів від 9 до 26,5 м.кв.	10 балів
-	надзвичайні події, пожежі протягом останніх п'яти років	немає
-	кількість порушень вимог в сфері технічної або пожежної безпеки , виявлених протягом останніх п'яти років	немає
	Всього:	33 бали

Згідно постанови КМ України від 05 вересня 2018р №715 обект відноситься до суб'єкта господарювання з середнім ступенем ризику від провадження господарської діяльності.


Виконавець:
Директор ПП «Івано-Франківськпожсервіс»




/Я. Д. Василюк/

Замовник:
Директор Рогатинського державного аграрного коледжу




/Тринів І. В./



Серія АЕ

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 291898

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

(найменування органу ліцензування, що видав ліцензію)

Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів, а саме:
(вид господарської діяльності)

- Монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.
- Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей.
- Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники, пожежні кран-комплекти).
- Вогнезахисне просочування (поверхневе).
- Поверхневе вогнезахисне оброблення (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання) на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.
- Оцінка протипожежного стану об'єктів.
- Проектування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного оброблення на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.
- Монтаж, перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту.

Приватне підприємство "Івано-Франківськпожсервіс"
(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код юридичної особи 31262715
 Місцезнаходження юридичної особи 76018, Івано-Франківська область,
 або місце проживання фізичної особи - м. Івано-Франківськ,
 підприємця вул. М. Міхновського, 18, кв. 1
 Номер та дата рішення № 488/332/2014 від 19.09.14
 Строк дії ліцензії не обмежений
 Наявність додатка не має

Заступник голови

М. П. Дата видачі ліцензії 19.09.14 р.



В.Ф. Стоєцький
(прізвище, ініціали)